Hamburg | Finanzbehörde Schulbau Hamburg

Stand 30.09.2020

Fragen & Antworten

SBH VOB ÖA 176-20 SW

Frahmstraße 15 a/b

Schlosserarbeiten

Hinweis:
Die Fragen & Antworten werden Vertragsbestandteil.

Frage 1:
Werden die statisch erforderlichen Nachweise für die ausgeschriebenen Treppengeländer bauseits erbracht, oder muss diese Leistung mit angeboten werden?

Antwort:
Die statisch erforderlichen Nachweise für die Treppengeländer werden bauseits erbracht.

Frage 2:
Wann ist der genaue Ausführungszeitraum für die Schlosserarbeiten?

Antwort:
Die Leibungsverkleidung soll etwa im April 2021 ausgeführt werden, das Aufmaß des Geländers ebenfalls im April 2021 und die Montage des Geländers im Mai / Juni 2021.

Hinweis:
Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird mit den in den „Fragen & Antworten“ Stand 28.09.2020 angegebenen Antworten gewertet und gilt als geschuldet.

Frage 3:
Zu LV-Position 04.1 Gitterroste als Schachtabdeckung:
Ist in dem bauseits vorhandenem Schacht für den Einbau der Gitterroste bereits ein seitliches Auflager vorhanden, oder muss hierfür eine Unterkonstruktion mitgeliefert werden?

Antwort:
Die Unterkonstruktion muss mitgeliefert werden

Frage 4:
LV-Position 04.3 Sauberlaufzone:
Ist der Mattenrahmen bereits im Estrich integriert, oder muss dieser mitgeliefert werden?

Antwort:
Der Mattenrahmen muss mitgeliefert werden

Hinweis:
Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird mit den in den „Fragen & Antworten“ Stand 30.09.2020 angegebenen Antworten gewertet und gilt als geschuldet.