

Nachweis über die Wirksamkeit einer raumluftechnischen Anlage nach § 3 Absatz 4 Hmb. Passivraucherschutz-Verordnung

Der/die Sachkundige

(Firma)

(Ansprechpartner)

(Anschrift)

(Telefonische Erreichbarkeit Mo-Fr. 08-18 Uhr)

(wahlweise Stempel und Ansprechpartner)

versichert hiermit, dass in der Gaststätte

(Gaststätte)

(Ansprechpartner)

(Anschrift)

(Telefonische Erreichbarkeit Mo-Fr. 08-18 Uhr)

(wahlweise Stempel und Ansprechpartner)

am _____ (Datum) der Gehalt an Feinstaub in der Luft des Nichtraucherbereichs, vermindert um den Feinstaubgehalt in der Umgebungsluft des Gebäudes, im Mittel 0,025 mg PM_{2,5} pro Kubikmeter Luft unterschreitet.

Gemessener Mittelwert: _____ mg PM_{2,5} pro Kubikmeter Luft

Der Feinstaubgehalt der Innenraum- und der Außenluft (gemessen als PM_{2,5} nach der VDI-Richtlinie 4300-11) wurde über die gesamte Öffnungszeit von _____ : _____ Uhr bis _____ : _____ Uhr bestimmt.

Hiermit versichere ich, sorgfältig und gewissenhaft die Messung durchgeführt zu haben.

(Ort, Datum, Unterschrift des durchführenden Sachkundigen)