

**Von:** [REDACTED]  
**An:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Betreff:** [EXTERNAL] IVH Rückmeldung Verbändeanhörung  
**Datum:** Dienstag, 9. Januar 2024 09:53:08

---

Guten Tag,

wegen der Kurzfristigkeit und der Feiertage Weihnachten und Sylvester stellt sich eine ausführliche Stellungnahme für uns schwierig dar. Auch in unseren Unternehmen werden die Feiertage genutzt, um sich zu erholen - daher können wir leider nicht umfassend auf die Rückmeldungen unserer Unternehmen zurückgreifen. Für zukünftige Stellungnahmen bitten wir um besser gewählte Zeiträume.

Inhaltliche Anmerkungen:

Gebäude, die der Erzeugung, Lagerung und Verarbeitung von brennbaren Stoffen dienen sollten ebenfalls von der Installationspflicht von PV-Anlagen ausgenommen werden. Bei einer durch PV-Anlagen nicht selten verursachten Überspannung, kann es, durch Überhitzung oder Funkenflug, zur Entzündung oder Explosion brennbarer Stoffe oder Stauben kommen.

Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass die in § 4 Nr. 5 und in § 6 Abs. 2 des Entwurfs geregelte Netzeinspeisung und die damit verbundene Netzverträglichkeitsprüfung die Umsetzung einer PV-Anlage verkompliziert und somit eine PV-Anlage für Investoren und Vermieter von einer großflächigen Belegung der Dachflächen eher unattraktiv macht. Für den nicht QNG-geförderten Neubau sollten weitere Anreize geschaffen werden, um nachhaltige Technologien besser umsetzen zu können.

Wir bitten, unsere Anmerkungen zu prüfen und in das Hamburgische Klimaschutzgesetz aufzunehmen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Beste Grüße

[REDACTED]  
IVH Industrieverband Hamburg e.V.

[REDACTED]  
[REDACTED]

Diese Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Vielen Dank. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.